

**Зарегистрирована**

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы по г. Ростову-на-  
Дону  
Управление надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Главного управления МЧС России по  
Ростовской области

(наименование подразделения МЧС России,  
предоставляющего государственную услугу)

«03» 12 2021г.

Регистрационный № 60401318-ТО-096104

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в  
отношении

Ф 1.1- здания детских дошкольных  
образовательных учреждений

(Функциональное назначение)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №  
301»

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты Муниципальное учреждение

(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося  
собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,  
предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный  
регистрационный номер записи о  
государственной регистрации  
юридического лица

1026104027564

Идентификационный номер  
налогоплательщика

6166035231

Место нахождения объекта защиты

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 108

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон,  
факс юридического (физического) лица  
(при наличии), которому принадлежит  
объект защиты

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская,  
108, телефон/факс: 8(863) 310-09-45;  
электронный адрес: mdoys301@inbox.ru.

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Введен в эксплуатацию 01.06.1982, реконструкция и капитальный

ремонт не проводились, класс функциональной пожарной опасности не менялся

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
	Характеристика объекта защиты	
1.	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1
1.4	Высота здания	6,5 метра
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	546,5 кв.м.
1.7	Объем здания	3260 куб.м.
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	—
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• автоматическая установка пожарной сигнализации;</li> <li>• система оповещения и управления эвакуацией при пожаре;</li> <li>• аварийное электрическое освещение;</li> </ul>

2.	<p align="center"><b>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</b></p> <p align="center"><small>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</small></p>
	<p>На объекте защиты ООО «ЮгСпеСервис» от 12.07.2017г. проведена оценка пожарного риска в целях определения соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативными правовыми актами Российской Федерации. С учетом данных об объемно-планировочные и конструктивные решения, теплофизические характеристики ограждающих конструкций и размещенного оборудования, параметры путей эвакуации и эвакуационных выходов муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №301», ул. Вятская,108, наличие системы пожарной сигнализации, прибор приемно-контрольный, извещатель пожарный дымовой, оповещатель звуковой 3-типа (Сигнал 20); абонентский комплект ОКО-3 с выводом радиосигнала при срабатывании АУПС на пульт централизованного наблюдения ОКО-3-ПЦН-02, соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности к оснащению детского сада первичными средствами пожаротушения, при наличии дверей из помещений детского сада, оборудовано приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах; и с учетом того, выход из музыкального зала отделен от коридора, который имеет выход непосредственно наружу, и ведет к бассейну и к лестничной клетке, ведущей в спортивный зал, противопожарной дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе, а также при наличии на 1-ом этаже дверей эвакуационных выходов, ведущих из коридора 42(помещение 80 по экспликации) непосредственно наружу, из коридора 3 в коридор 2 (из помещения 9 в помещение 8 по экспликации), из кухни в раздаточную (из помещения 23 в помещение 20 по экспликации), из коридора 30 (помещение 37а по экспликации) непосредственно наружу, и на 2-ом этаже двери эвакуационного выхода, ведущего из спальни 9 (помещение 1 по экспликации) на наружную лестницу высотой в свету не менее 1,9 м., максимальная расчетная величина индивидуального пожарного расчета, обеспеченная в детском саду составляет</p> <p><math>Q_B = 0.0013 [1 - (0,999 + (1 - 0,999) 0,99838)] = 0,002106 * 10^{-6}</math> Результаты расчета индивидуального пожарного риска не превышают значения, установленного Федеральным Законом № 123-ФЗ.регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>
3.	<p align="center"><b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b></p> <p align="center"><small>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</small></p>
	<p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек</p>

Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты			
4.	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 СП 8.13130	Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пункт 5.2.2, 6.7.15-6.7.16, таблицы 6.9 и 6.13 СП 2.13130, пункт 5.6.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	– пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; – СП 486.1311500.2020; – СП 484.1311500; – СП 485.1311500.2020; – пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009;	Выполняется

		<p>– пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130;</p> <p>– пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4, таблица 1 СП 8.13130</p>	
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	<p>– статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107, глава 26 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;</p> <p>– статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ</p>	Выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>– пункты 2-19, 21-37, 41-43, 48-56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394, 395-413, приложения 1 и 2 постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479;</p> <p>– пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009</p>	Выполняется


Настоящая декларация разработана

Евтеева Нелли Ибрагимовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

«30» ноября 2021 г.

М.П. (при наличии)



(Подпись)

